

# Szerviz- és Karbantartás csomagok

## Beépített tűzjelző rendszerek

A beépített tűzjelző rendszerek karbantartását jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések rendszeres felülvizsgálatáról, amely biztosítja a berendezések folyamatos működését.

### Csomagok:

**Standard:** Tartalmazza az évi két alkalommal végzett felülvizsgálatot az OTSZ előírásainak megfelelően.

**Standard Plus:** Tartalmazza a standard csomag szolgáltatásait az elkoszolódott érzékelők tisztításával a karbantartások alkalmával

**Full Service:** Teljes felügyeletet biztosít, tartalmazza az Standard Plus csomag szolgáltatásait, 24 óra reakcióidőt valamint a javítások munka- és kiszállási díját



Service	Full Service		
	Standard	Standard Plus	Full Service
Telefonos segítségnyújtás munkaidőben	●	●	●
Felülvizsgálat évi két alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján	●	●	●
12 hónap jótállás az utólagosan beépített eszközökre	●	●	●
Beállítási, be szabályozási munkákat a karbantartások alkalmával	●	●	●
1 munkanapos reakcióidő a hiba bejelentését követően	●	●	●
24 órás telefonos ügyeleti hozzáférés 365 nap	●	●	●
Elkoszolódott érzékelők tisztítása a felülvizsgálat során		●	●
24 óra reakcióidő a hiba bejelentését követően			●
Szerviz javítások kiszállási és munkadíját munkaidőben*			●
Berendezés szoftver frissítéseket az ADT által telepített rendszerekre			●
Az alkalmazottak oktatását évi egy alkalommal			●
Negyedéves felülvizsgálat 9/2008 ÖTM rendelet alapján (opcionális)	●	●	●

\*Megjegyzések a hátoldalon



# Szerviz- és Karbantartás csomagok

## Beépített tűzjelző rendszerek



### A felülvizsgálatok során végzett tevékenységek:

- A 9/2008 ÖTM rendeletben előírtak szerinti teljesítések
- A kezelők által észlelt problémák ellenőrzése, kiértékelése
- Eseménynapló vizsgálata
- Fő- és segéd tápegységek ellenőrzése, akkumulátor töltések ellenőrzése
- Átjelzés lemondása
- Legalább egy érzékelő és kézi jelzésadó aktiválása zónánként
- Központ riasztásainak ellenőrzése
- Hangjelzők ellenőrzése
- Vezérlési kimenetek ellenőrzése
- Átjelzés működésének ellenőrzése
- Minden érzékelő ellenőrzése évente legalább egy alkalommal
- Építészeti, berendezési változások ellenőrzése a tűzjelző rendszer szempontjából
- Kiseb hibák javítása
- Felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése
- Környezeti és személyi feltételek ellenőrzése
- Kérdések, kérések kezelése
- Szükség esetén javaslat a rendszer módosítására

Minden munkavégzés a helyszínen történik, melynek során a szervizes érkezési és távozási időpontja a munkalapon rögzítésre kerül. A szerviz mérnök a munkalapon rögzíti az elvégzett tevékenységet, javaslatot tesz az esetlegesen szükséges módosításokra a hatékony működés érdekében. Az Ügyfél a munkalapot aláírásával igazolja, melynek egy példányát a helyszínen megkapja

\* Az Full Service szolgáltatási csomag tartalmazza a szerviz javítások munka- és kiszállási díját, nem tartalmazza a rongálás, külső behatásra, a vevők, személyzet által nem szakszerű kezelés és használat során bekövetkezett károk, elemi károkat valamint betörés-lopás során keletkezett károk helyreállítását. Mind három csomagban az akkumulátorok, kézi jelzésadó üveg, hang- és fényjelzők cseréje valamint a felülvizsgálathoz felhasznált tesztgáz térítéses. A felülvizsgálathoz, hibajavításhoz szükséges emelő, állvány költsége nem része az ajánlatnak.

További információkért kérje az ADT segítségét, lépjen kapcsolatba a helyi irodával vagy telefonáljon a **+36 1 / 430 3700** telefonszámra vagy látogassa meg a [www.adthungary.com](http://www.adthungary.com) weboldalunkat.



**ADT Always There®**